

Бланк заказа
2011 Россия

Автоматические выключатели и выключатели нагрузки Compact NS на токи 630b - 1600 А.

Отметьте соответствующие клетки или впишите в клетки требуемые значения

| | | |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Базовый аппарат | Количество | <input type="checkbox"/> |
| Compact типа | NS630b до 1600 А | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Номинальный ток | A | <input type="checkbox"/> |
| Снижение ном.тока до | A | <input type="checkbox"/> |
| Автомат. выключатель | N, H, L, LB | <input type="checkbox"/> |
| Выключатель нагрузки | NA | <input type="checkbox"/> |
| Количество полюсов | 3 или 4 | <input type="checkbox"/> |
| Тип аппарата | стационарный | <input type="checkbox"/> |
| | выкатной с шасси | <input type="checkbox"/> |
| | выкатной без шасси | <input type="checkbox"/> |
| только шасси | | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Блок контроля и управления Micrologic | | | | |
| Базовый | 2.0 <input type="checkbox"/> | 5.0 <input type="checkbox"/> | 6.0 <input type="checkbox"/> | NEW <input type="checkbox"/> |
| A - "Амперметр" | 2.0 <input type="checkbox"/> | 5.0 <input type="checkbox"/> | 6.0 <input type="checkbox"/> | 7.0 <input type="checkbox"/> |
| E - "Учет" | 2.0 <input type="checkbox"/> | 5.0 <input type="checkbox"/> | 6.0 <input type="checkbox"/> | NEW <input type="checkbox"/> |
| P - "Контроль мощности" | 5.0 <input type="checkbox"/> | 6.0 <input type="checkbox"/> | 7.0 <input type="checkbox"/> | |
| TCE - трансформатор тока "Нейтраль-земля" | | | | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| Суммирующая рамка для дифференциальной защиты (280 x 115 mm) | <input type="checkbox"/> |
| ТСW - трансформатор тока для защиты от замыканий на землю SGR | <input type="checkbox"/> |
| LR - калибратор защиты от перегрузки стандарт 0.4 - 1 Ir | <input type="checkbox"/> |
| на заказ: Нижний диапазон 0.4 - 0.8 Ir | <input type="checkbox"/> |
| Верхний диапазон 0.8 - 1 Ir | <input type="checkbox"/> |
| Без защиты от перегрузки | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| AD - внешний модуль питания | B | <input type="checkbox"/> |
| BAT - модуль батареи | | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|------------------------|-------------|----------------------------|
| Передача данных | | |
| SOM модуль | Jbus/Modbus | Аппарат с Ручн.управлением |
| либо | Jbus/Modbus | Аппарат с электроприводом |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| модуль шасси (Jbus/Modbus) | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------|--------------------------|

| | | |
|----------------|--------|--------------------------|
| Есо SOM модуль | Modbus | <input type="checkbox"/> |
|----------------|--------|--------------------------|

Присоединение

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Горизонтальное | сверху <input type="checkbox"/> | снизу <input type="checkbox"/> |
| Вертикальное | сверху <input type="checkbox"/> | снизу <input type="checkbox"/> |
| Переднее | сверху <input type="checkbox"/> | снизу <input type="checkbox"/> |
| Каб клеммы 4 x 240 мм2+ крышка | NS стац.,ПП | <input type="checkbox"/> |
| Удлиненные клеммные заглушки | NS стац.,ПП | <input type="checkbox"/> |
| Доп. пластины-переходники | NS стац.,выкатн. ПП | сверху <input type="checkbox"/> |
| | | снизу <input type="checkbox"/> |
| Контакт. пластины для кабелей | NS стац.,выкатн. ПП | сверху <input type="checkbox"/> |
| | | снизу <input type="checkbox"/> |
| Защитный экран дугогасительных камер | NS стац.,ПП | <input type="checkbox"/> |
| EIP - разделители полюсов | NS стац.,выкатн. | <input type="checkbox"/> |
| Расширители полюсов | NS стац.,выкатн. | сверху <input type="checkbox"/> |
| | | снизу <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| VO - изолирующие шторки СТАНДАРТ | NS выкатн. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|

Условные обозначения блоков контроля и управления Micrologic

- "Базовый" - без функции измерений, А - "Амперметр"
- Е - "Измеритель напряжения, мощности, энергии"
- Р - "Контроль напряжения, мощности, энергии"
- 2.0: базовая защита (LI перегрузка + мгнон. Отсечка)
- 5.0: селективная защита LSI
- 6.0: селект. защита + защита от замык. на землю LSIG
- 7.0: селек. защита + дифференциальная защита LSIV

-220 V

Сигнальные контакты

| | | | | |
|---|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| SD контакт сигнализации отключения (возможная комплектация: 1 шт) (SD устанавливается в аппараты с ручным приводом) | 6А-240 V AC | <input type="checkbox"/> | слаботоч. | <input type="checkbox"/> |
| SDE контакт аварийного откл. (возможная комплектация: 1 шт) (в аппараты с электроприводом по умолчанию установлен 1 шт 6А-240 V AC) | 6А-240 V AC | <input type="checkbox"/> | слаботоч. | <input type="checkbox"/> |
| OF контакт-повторитель вкл/откл выключателя (возможная комплектация: 3 шт) | 6А-240 V AC | <input type="checkbox"/> | слаботоч. | <input type="checkbox"/> |
| Контакты полож. аппарата в шасси (для выкатного аппарата) (возможная комплектация: 3 CE, 2 CD, 1 CT) | | | | |
| CE - "Вкачено" | 6А-240 V AC | <input type="checkbox"/> | слаботоч. | <input type="checkbox"/> |
| CD - "Выкачено" | 6А-240 V AC | <input type="checkbox"/> | слаботоч. | <input type="checkbox"/> |
| CT - "Испытание" | 6А-240 V AC | <input type="checkbox"/> | слаботоч. | <input type="checkbox"/> |
| Аксессуары для вторичн коммутации: | | | | |
| Перемычки LSI и нейтр (10 шт) | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 3-проводная клемма (30 шт) | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| 6-проводная клемма (10шт) | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

Дистанционное управление

| | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Электро привод | стандартное исполнение | <input type="checkbox"/> | COM-исполнение | <input type="checkbox"/> |
| | питание AC | <input type="checkbox"/> | CC | <input type="checkbox"/> |
| MX - электромагнит отключения | AC | <input type="checkbox"/> | CC | <input type="checkbox"/> |
| MN - расцепитель мин. напряжения | AC | <input type="checkbox"/> | CC | <input type="checkbox"/> |
| замедлитель для MN | | <input type="checkbox"/> | регулируемый | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | нерег. | <input type="checkbox"/> |

Управление с помощью поворотной рукоятки

| | | | | |
|---|--------|--------------------------|---|--------------------------|
| Рукоятка станд. | Черная | <input type="checkbox"/> | Красн.с жёлт.полем модиф. CNOMO | <input type="checkbox"/> |
| Рукоятка выносная | Черная | <input type="checkbox"/> | Красн.с жёлт.полем телескопическая для выкатного аппарата | <input type="checkbox"/> |
| Контакты положения опережающие операцию | | <input type="checkbox"/> | включения 2 шт | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> | отключения 2 шт | <input type="checkbox"/> |

Блокировки

| | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ручное упр. | Съемное устройство | <input type="checkbox"/> | установлено в аппарат. | <input type="checkbox"/> |
| Поворотн. Рукоятка | В положении ОТКЛ | <input type="checkbox"/> | Положения ОТКЛ и ВКЛ | <input type="checkbox"/> |
| Врезным замком | Ronis 1351B.500 | <input type="checkbox"/> | Profalux KS5B24D4Z | <input type="checkbox"/> |
| | Адаптац. комплект Ronis,Profalux без личинки замка | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

Для аппаратов с электроприводом:

| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| VBP - блокировка доступа к кнопкам | | <input type="checkbox"/> |
| блокировка аппарата в положении "Отключено": | | <input type="checkbox"/> |
| VCPO - навесными замками | | <input type="checkbox"/> |
| VSP0 - адапт комплект без личинки замка | Profalux | <input type="checkbox"/> |
| | комплект с 1 замком | <input type="checkbox"/> |
| | 1 +1идентичн. личинка ,1 ключ | <input type="checkbox"/> |
| | Ronis | <input type="checkbox"/> |

Блокировка на шасси в положении "Выкачено"

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| VSPD адаптационный комплект без личинки замка | Profalux | <input type="checkbox"/> |
| | Ronis | <input type="checkbox"/> |
| | 1 замок | <input type="checkbox"/> |
| | 1 + 1идентичн.личинка ,1 ключ | <input type="checkbox"/> |
| | 2 замка (под разные ключи) | <input type="checkbox"/> |

на заказ: положение "Вкачено"- "Испытание"- "Выкачено"

| | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| VPEC - блокировка дверцы при вкаченном аппарате | | <input type="checkbox"/> |
| | справа от шасси | <input type="checkbox"/> |
| | слева от шасси | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|--------------------------|
| VPOC -блокировка вкатывания при открытой дверце | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| VDC - установочный ключ | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------|--------------------------|

Аксессуары

| | |
|---|--------------------------|
| CDM - механический счетчик коммутаций | <input type="checkbox"/> |
| CB - кожух клемников на шасси | <input type="checkbox"/> |
| CDP - рамка дверцы | <input type="checkbox"/> |
| CP - прозрачный кожух для рамки дверцы IP54, NS выкатн. | <input type="checkbox"/> |
| OP - заглушка рамки дверцы | <input type="checkbox"/> |
| Кронштейны крепления для NS стац. | <input type="checkbox"/> |
| тыльной стороной на горизонтальной плоскости | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Оборудование проверочное | для опробования <input type="checkbox"/> | полн.испытательн.Комплект <input type="checkbox"/> |
| | (код заказа 33594) | (код заказа 33595) |

Вы делаете правильный выбор!

Вы делаете правильный выбор!